

**ОТЧЕТ**  
**о проведении Смотра**  
**по охране труда в подразделениях ПетрГУ.**  
**Подведение итогов Смотра по охране труда за 2019 год**

В соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации, п.3.3.3. Коллективного договора ПетрГУ, Положением о проведении Смотра по охране труда в ПетрГУ и приказом ректора №960 от 21.11.2019 г. в период с 21 ноября по 21 декабря 2019 года был проведен Смотр по охране труда в подразделениях Петрозаводского государственного университета.

Организацию и руководство в проведении Смотра осуществляли ректорат, профком и отдел охраны труда. Непосредственно Смотр проводили административно-общественные комиссии по контролю за состоянием охраны труда в подразделениях ПетрГУ, профком и отдел охраны труда.

Смотр прошел в установленные сроки, работало 6 смотровых комиссий, общее количество участников которых составило 22 человека. Результатом работы являются 9 актов проверки состояния охраны труда в подразделениях университета.

Ректорат и профком, рассмотрев акты смотровых комиссий и отчет о проведении административно-общественного Смотра по охране труда в подразделениях ПетрГУ отмечают:

1. Комиссиями были проверены:
  - общежитие № 1 (ул. Ломоносова, 63)
  - общежитие № 2 (ул. Герцена, 31б)
  - общежитие № 3 (ул. Красноармейская, 31а)
  - общежитие № 4 (ул. Белорусская, 15)
  - общежитие № 6 (ул. Белорусская, 17)
  - общежитие № 7 (ул. Фрунзе, 7а)
  - общежитие № 8 (ул. Суоярвская, 5)
  - общежитие № 9/1 (ул. Промышленная, 1)
  - общежитие № 9/2 (ул. Промышленная, 2)

В своей работе смотровые комиссии придерживались Положения о проведении Смотра и отмечают, что на проверяемых объектах соблюдаются все требования по охране труда, инструкции соответствуют нормативным требованиям для различных видов работ, соблюдаются сроки проведения инструктажа сотрудников и студентов.

Периодически проводится административный контроль службами ПетрГУ, отделом охраны труда с записью в журналах, есть отметки о выполнении мероприятий. В основном имеются аптечки первой доврачебной помощи.

Огнетушители и пожарные щиты имеются и находятся согласно требованиям пожарной безопасности в доступных местах, имеются планы эвакуации при пожаре.

Проводится плановая работа по улучшению условий труда на рабочих местах, служебные помещения и помещения общего пользования находятся в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники ежегодно проходят флюорографический осмотр. Смотровые комиссии отмечают, что для сотрудников и студентов созданы хорошие условия для работы, в помещениях чистота и порядок.

Можно отметить, что ежегодное проведение Смотра оказывает положительное влияние на работу по улучшению условий труда в подразделениях университета и способствует:

1. активизации работы общественных инспекторов по охране труда и учебно-вспомогательного персонала;
2. привлечению к работе по проведению Смотра профессорско-преподавательского состава и новых сотрудников;
3. оказанию помощи подразделениям и службам университета по устранению выявленных замечаний.

**Вместе с тем, смотровые комиссии обращают внимание на то, что:**

**в общежитии № 1** (ул. Ломоносова, 63) необходимо:

- перезарядить огнетушители (4 штуки);
- провести ремонт крыльца (главный вход в общежитие);
- провести косметический ремонт стен лестничных клеток и у лифтовых дверей;
- провести выборочно косметический ремонт кухонь;

**рекомендуется:**

- установить камеру видеонаблюдения в лифте (просьба самих проживающих);
- пригласить специалиста и определить причину проседания грунта вдоль стены здания (левая сторона);

**в общежитии № 2** (ул. Герцена, 31б)

- устранить недостатки в соответствии с актом от 6 декабря 2019 года;
- решить вопрос о проведении ремонта спортивного комплекса;

**в общежитии № 3** (ул. Красноармейская, 31а) необходимо:

- заменить потолочные светильники в учебной комнате на светодиодные;
- приобрести резиновые коврики для душевых;
- провести ремонт лестничных маршей;

**в общежитии № 4** (ул. Белорусская, 15) необходимо:

- установить поручни на крыльце лестницы главного входа и на лестнице запасного выхода;
- в фойе установить стенд по охране труда;
- отремонтировать водосточную трубу в проходе между общежитиями №4 и №6;
- отремонтировать или заменить радиатор в актовом зале;

**в общежитии № 6** (ул. Белорусская, 17) необходимо:

- на лестнице крыльца главного выхода установить поручни;
- на воздуховод установить защитное ограждение;
- закрепить к стене радиатор отопления (4-ый этаж);
- в фойе установить стенд по охране труда;

**в общежитии № 7** (ул. Фрунзе, 7а) необходимо:

- установить поручни на крыльце главного входа;
- установить причину протечки воды в подвале и принять меры по устранению протечки;
- установить защитное ограждение на окно (лестничная площадка между 1-ым и 2-ым этажом);

**в общежитии № 8** (ул. Суоярвская, 5) необходимо:

- установить на лестничных перилах вертикальные элементы металлического ограждения;
- устранить неровность линолеума, уложенного на пол;
- решить вопрос с проведением косметического ремонта стен в умывальных комнатах;
- закупить и установить противоскользящие коврики в душевые;

**в общежитиях № 9/1** (ул. Промышленная, 1) и **9/2** (ул. Промышленная, 2) необходимо:

- установить защитные ограждения или демонтировать дверные ручки с балконных дверей на 1-ом этаже внутри здания;



**По итогам Смотра планируется подготовить:**

1. Приказ о результатах проверки состояния охраны труда в подразделениях ПетрГУ;
2. Соглашение по охране труда на 2020 год;
3. Решение совместного заседания профкома и ректората ПетрГУ.

26.12. 2019 г

Профком

Отдел охраны труда

 Т.Ю. Кучко  
 А.А. Трифонов